



Číslo: KK 2282/2/2022/HŽP/DJO
V Poprade 13. 04. 2022

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s § 6 ods. 1, prílohou č.1 bod 25, § 6 ods. 3 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) za účelom odstránenia nedostatkov zistených na základe protokolu o skúške vzorky pitnej vody odobratej dňa 07. 04. 2022 podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) ukladá toto

opatrenie:

účastníkovi konania Obci Zálesie, 059 04 Zálesie 64, IČO: 00696315 podľa § 12 ods. 3 písm. a) a f) zákona č. 355/2007 Z. z.:

Zakazuje sa používanie pitnej vody z verejného vodovodu v Obci Zálesie, ktorá nie je zdravotne bezpečná a nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

Zároveň sa nariaďuje zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody formou náhradného zásobovania obyvateľov Obce Zálesie pitnou vodou do doby vykonania účinných opatrení a preukázania vyhovujúcich výsledkov skúšok vzorky pitnej vody v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.

Termín: bezodkladne od doručenia rozhodnutia.

Odôvodnenie

V rámci monitoringu kvality pitnej vody bola dňa 07. 04. 2022 odobratá vzorka pitnej vody z distribučnej siete verejného vodovodu v obci Zálesie v budove Obecného úradu (ďalej len „OcÚ“). Odber vzorky pitnej vody a analýza pitnej vody boli vykonané akreditovanou metódou.

Na základe protokolu o skúške č. 1986/2022 vystavenom špecializovanými laboratóriami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len „RÚVZ Poprad“) vyšetrená vzorka pitnej vody odobratej 07.04.2022 z výpustu (kohútika) v budove OcÚ nevyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláske MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len vyhláska MZ SR č. 247/2017 Z. z.) z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty ukazovateľov *Escherichia coli* (počet jednotiek: 5 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), enterokoky (prítomné: 6, limit: 0 KTJ/100ml), prekročenia medznej hodnoty ukazovateľov koliformné baktérie (počet jednotiek: > 100 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (počet jednotiek: > 300 KTJ/1ml, limit: 200 KTJ/1ml) kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (počet jednotiek: 100 KTJ/1ml, limit: 50 KTJ/1ml), mangán (73,6 µg/l, limit: 50 µg/l) a nedodržania odporúčanej hodnoty ukazovateľa teplota ($2,8 \pm 0,1$ °C, limit: 8-12 °C).

Dodávateľ pitnej vody – prevádzkovateľ vodovodu Obec Zálesie, 059 04 Zálesie 64, IČO: 00696315 tak nespĺnil povinnosť uvedenú v § 17a ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. tým, že nezabezpečil, aby pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti podľa § 2 ods. 1 vyhlásky MZ SR č. 247/2017 Z. z. Pitná voda je podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. zdravotne bezpečná, ak spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa).

Po odstránení nedostatkov, ktoré boli dôvodom na vydanie tohto opatrenia, je potrebné vykonať opakovaný rozbor vzorky pitnej vody za účelom overenia účinnosti vykonaných opatrení a kópiu protokolu o kontrole zaslať RÚVZ so sídlom v Poprade.

Povinnosti dodávateľa pitnej vody sú uvedené v § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. Dodávateľ pitnej vody je okrem iného povinný zistiť príčiny prekročenia limitu a prijať opatrenia na obnovenie kvality pitnej vody. Zároveň má povinnosť informovať dotknutých obyvateľov o zhoršení kvality pitnej vody.

Orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1, zákona č. 355/2007 Z.z., ako aj § 46 zákona č. 71/1967 Zb. môže uložiť opatrenie na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie uložiť opatrenie: zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná. Uložením opatrenia nie je dotknuté oprávnenie správneho orgánu uložiť sankciu podľa § 57 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

Na základe hore uvedených skutočností v záujme ochrany verejného zdravia bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Podľa zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Podľa § 55 ods. 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na znížení nebezpečenstva šírenia prenosnej choroby sa odkladný účinok odvolania vylučuje. V zmysle § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička

Doručí sa
Obec Zálesie
059 04 Zálesie 64